

с. Бачи-Юрт,
ул. Степная, 62
(место составления акта)

«14» мая 2018 г.

(дата составления акта)
« 12» час « 00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 36

«14» мая 2018 г. по адресу: 366314, ЧР, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул. Степная, 62
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора Курчалоевского район по пожарному надзору Израилова Муслима Абубакаровича №36 от 08 мая 2018г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бачи-Юртовская средняя общеобразовательная школа №1» Бачи-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ СШ№1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ) Директор СШ№1 Магомадов Джабраил Исаевич

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин «14» мая 2018г. по 12 ч. 00 мин «14» мая 2018г.

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г. Аргун и Курчалоевскому району, Курчалоевский район с. Курчалой ул. А.Кадырова №3, 366314

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Дакаев Сайд-Магомед Исаевич, Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

– В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения

1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 4	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	
3	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	
4	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 482	
5	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	
6	На объекте защиты в помещении котельной допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	
7	На объекте защиты направление движения к пожарным водоемам (гидрантам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.(МБОУ СШ № 1 БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

– нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 14 » 05 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)